



ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A.
ÎN INSOLVENȚĂ
INTRARE Nr. 706
IESTRE Nr. 25
25 Iulie 2017

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Otopeni nr 3-4, cod poștal 030700, sector 3, București
România, Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8046/2006. Căpăt adresă
de înregistrare 13326043, Telefon +4021 303 AN 11, Fax +4021 303 AN 10
www.transelectrica.ro

2197/25.01.2017

UNITATEA OPERAȚIONALĂ – DISPECERUL ENERGETIC NAȚIONAL
Bd. Hristo Botev, nr. 16 – 18, sector 3, cod 030236, BUCUREȘTI
Tel.: +40213035613, Fax: +40213035630

Domnului Mustafa SINAN

Administrator Special – Electrocentrale Galați SA în insolvență

Domnului Cristinel MIERLOIU

Director Tehnic Producție – Electrocentrale Galați SA în insolvență

Domnului Gheorghe FRĂȚILĂ

Director DPDES – Arcelor Mittal Galați

Domnului Daniel MITU

Șef Dispecerat Energetic – Arcelor Mittal Galați

Referitor la: incidentul din stația 400/110 kV Smârdan din data de 09.01.2017 și funcționarea insularizată a TA3 CET Galați cu o parte a consumului platformei siderurgice Arcelor Mittal Galați

În data de 09.01.2017, la ora 19:50 în urma incidentului din stația 400/110 kV Smârdan, cauzat de deteriorarea Bobinei de Compensare 100 MVAR, 400 kV și extinderea defectului la bara 2 – 400 kV, a declanșat Trafo 2 – 250 MVA, 400/110 kV Smârdan, care alimentează în schemă radială o parte din consumatorii aferenți platformei Arcelor Mittal Galați.

În urma declanșării Trafo 2 – 250 MVA, 400/110 kV Smârdan, grupul generator nr. 3 din CET Galați care funcționa la o putere de 53 MW și debita în stația SC1 s-a insularizat pe o parte din consumul de pe platformă. Pentru asigurarea funcționării stabile a grupului și menținerea frecvenței insulei la o valoare cât mai apropiată de frecvența nominală grupul s-a încărcat la o putere de până la 76 MW. Funcționarea stabilă a grupului în regim insularizat a fost menținută de către personalul operativ din CET Galați și DELC Arcelor Mittal Galați până la ora 21:00, când s-a realizat resincronizarea la SEN.

Procesul de resincronizare s-a realizat prin conectarea CT B – 110 kV din stația SC3 printr-o foarte bună coordonare dintre cele două centre de dispecer, a DLC CET Galați și DELC Arcelor Mittal





Compania Națională de Transport și Energiei Electrice
Transelectrica SA - Birou Client nr 24, sediu postal 050700, sector 5, București
România, Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8600/2000, Căp. UNO
de înregistrare 13326048, Telefon +4021 363 54 11, Fax +4021 363 54 10
www.transelectrica.ro

Galați, asigurându-se resincronizarea grupului în condiții sigure de funcționare, atât pentru grup, pentru instalațiile consumatorului, cât și pentru sistem.

Având în vedere modul profesional în care a acționat personalul de comandă operativă din cadrul DLC CET Galați și DELC Arcelor Mittal Galați dorim să ne exprimăm aprecierea noastră pentru competența personalului, acționarea sigură și eficientă a acestuia în procesul complex de resincronizare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Cu stimă,

Director UNO DEN
Virgiliu IVAN



Director Direcția Operativă
Mihail CREMENESCU

Întocmit,

Manager RAF
Mircea VLAD

